イベント等開催時におけるチェックポイント

次のうち該当する事項をチェックし、安全に実施しましょう。

チ　ェ　ッ　ク　項　目		チェック欄
開設場所	開設場所については、消防水利（消火栓、防火水槽等）の位置から５ｍ以内の場所には設置していません。	
	消防車の進入路付近や、周囲の建物からの避難に支障を及ぼす場所に設置していません。	
自主防火管理	消火器の正しい取扱方法等を確認しています。	
消火準備	消火器を準備しています。	
火気器具等	火気器具等は安定した不燃性の床などの上で使用しています。	
	火気器具等を使用するときは近くに可燃物を置いていません。	
液化石油ガス	ＬＰガス用の器具を使い、ひび割れしているゴムホースは使用していません。	
	直射日光や火気の近くを避け、風通しの良い場所に置く。	
	ボンベは水平な場所に置き、転倒しないよう措置をする。	
カセットこんろ	カセットこんろを使用する場合は、正しい取扱いをしています。	
	不燃性の台上で使用する。	
	こんろの上方１ｍ以内、周囲１５ｃｍ以内に可燃物を置かない。	
まき、炭等	まき、炭等を使用する際には、みだりにその場を離れず、後始末を確実に実施します。	
電気器具	水が掛かる場所の電気器具は、防水性能を有しているものを使用しています。	
	電気配線には、照明器具等の荷重がかからないようにしています。	
	たこ足配線はせず、許容電流を守っています。	
可搬式発電機	可搬式発電機の正しい使用方法を確実に理解しています。	
	途中で給油しなくても良いようにしています。	
危険物容器	危険物容器を使用する場所は、消防法令に適合したものを使用し、取扱説明書に基づき、正しく使用します。	
暖房器具	暖房器具を使用する際には、可燃物との距離を十分に保ち、使用中はその場をはなれません。	
	給油は、火を消してから行います。	
放火防止対策等	露店を２日以上にわたり開設する場合は、ＬＰガスボンベ等の危険物は、露店終了後には持ち帰り、露店には存置しません。	
	放火されないために、整理整頓を確実に実施します。	
その他	ガソリン容器、こんろ、発電機等を使用する際は、取扱説明書の安全事項を必ず守ります。	
	緊急時に備えて、避難誘導などの役割分担や連絡体制を決めている。	